


M F P A Leipzig GmbH

Anerkannte Prüfstelle für Baustoffe, Bauteile und Bauarten

PÜZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800)



Durch die DAKkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren, (in diesem Dokument mit * gekennzeichnet), welche unter www.mfpa-leipzig.de eingesehen werden kann.



Geschäftsbereich IV – Bauphysik

Geschäftsbereichsleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Bauer

Arbeitsgruppe 4.2 – Schallschutz

VMPA- anerkannte Schallprüfstelle nach DIN 4109 - VMPA-SPG-129-97-SN

Messstelle nach § 26 BImSchG für Geräusche

Prüfbericht

PB 4.2/11-189-2

vom 12.08.2011

7. Ausfertigung

Gegenstand:	Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 eines Wandsystems aus MultiGips Wandbauplatten, zweischalig, 160 mm mit Randstreifen MultiGips AkustikBit 1000, sk
Auftraggeber:	VG-ORTH GmbH & Co. KG Holeburgweg 24 37627 Stadtoldendorf
Auftragsdatum:	07.06.2011
Probeneingang:	19.07.2011
Prüfdatum:	01.08.2011
Bearbeiter:	Dipl.-Ing.(FH) S. Böhmer Dipl.-Phys. D. Sprinz

Dieser Prüfbericht besteht aus 7 Seiten und 4 Anlagen.

Dieser Bericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Das Formblatt kann getrennt vom Prüfbericht verwendet werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt
für das Bauwesen Leipzig mbH

Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
Sitz: Hans-Weigel-Straße 2b · D - 04319 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341/65 82-163, -115
Fax: +49 (0) 341/65 82-181
E-Mail: boehmer@mfpa-leipzig.de

Handelsregister:

Ust.-Nr.:
Bankverbindung:

Amtsgericht Leipzig HRB 177 19

DE 813200649
Sparkasse Leipzig
Kto.-Nr 1100 560 781
BLZ 860 555 92

1 Aufgabenstellung

Für ein Wandsystems aus Gips-Wandbauplatten mit der Bezeichnung

MultiGips Wandbauplatten, zweischalig, 160 mm, Randstreifen MultiGips AkustikBit 1000, sk des Herstellers

VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24

37627 Stadtoldendorf

ist im Wandprüfstand der MFWA Leipzig GmbH mit unterdrückter Flankenwegübertragung die Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 zu messen.

2 Prüfaufbau und Prüfgegenstand

Die Materialien:

- MultiGips Wandbauplatten, hohe Rohdichte (1200 kg/m^3) nach DIN EN 12859, Höhe 500 x Breite 500 x Dicke 100 mm
- MultiGips Wandbauplatten, mittlere Rohdichte (850 kg/m^3) nach DIN EN 12859, Höhe 500 x Breite 666 x Dicke 60 mm
- MultiGips FG 70 Füll- und Zargengips
- MultiGips Fugenmörtel KleberSuperWeiss 120
- MultiGips SG 90 Uni Flächenspachtel
- MultiGips Randanschlussstreifen AkustikBit 1000, sk

wurden am 19.07.2011 angeliefert. Durch Fachpersonal des Auftraggebers wurde das Wandsystem am 26.07. und 27.07.2011 in den Wandprüfstand der MFWA Leipzig eingebaut und am 01.08.2011 geprüft.

Das Prüfobjekt besteht aus zwei direkt aneinander grenzenden Schalen, einer Schale „MultiGips Wandbauplatten“, hohe Rohdichte (1200 kg/m^3) und einer Schale „MultiGips Wandbauplatten“, mittlere Rohdichte (850 kg/m^3), jeweils im Verband errichtet. Die Platten haben Nut und Feder und wurden mit dem Gipskleber „MultiGips Kleber SuperWeiss 120“ miteinander verklebt. Die obersten Reihen wurden leicht angeschrägt, um das vollständige Füllen der Deckenanschluss-Fuge mit Füllgips zu gewährleisten. Die oberen Fugen waren 20 mm hoch. Zusätzlich wurden die Wandoberflächen mit Flächenspachtel „MultiGips SG 90 Uni“ geglättet. Die Fugen wurden mit Fugenmörtel „MultiGips Fugenmörtel KleberSuperWeiss 120“ verfüllt und mit „MultiGips Randanschlussstreifen AkustikBit 1000, sk“ abgedichtet.