

WYMAGANIA AKUSTYCZNE
DLA ŚCIAN MIĘDZYLOKALOWYCH wg PN-B-02151-3:2015-10

Wskaźnik Wartość
 [dB]

Budynki wielorodzinne		
Ściana między mieszkaniami	R'_{A1}	≥50
Ściana między klatką schodową i/lub korytarzem a dowolnym pomieszczeniem w mieszkaniu		
■ pełna, bez drzwi	R'_{A1}	≥50
■ z drzwiami, gdy w mieszkaniu znajduje się przedpokój oddzielony od pozostałej części mieszkania drzwiami	R'_{A1}	≥30
■ z drzwiami w innych sytuacjach	R'_{A1}	≥38
Budynki zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej		
Hotele		
Ściany między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym a pomieszczeniem administracyjnym	R'_{A1}	≥50
Ściana między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej		
■ ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami	R'_{A1}	≥50
■ ściana z drzwiami	R'_{A1}	≥50
Budynki zakwaterowania turystycznego		
Ściany między pokojami hotelowymi oraz między pokojem a pomieszczeniem administracyjnym	R'_{A1}	≥50
Ściana między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej	R'_{A1}	≥50
Ściana między pokojem hotelowym a ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczeniem kuchennym	R'_{A1}	≥50
Budynki zamieszkania zbiorowego		
Domy studenckie, internaty, hotele robotnicze, domy dziecka i opieki społecznej		
Ściana między pokojami mieszkalnymi oraz między pokojem a pomieszczeniem administracyjnym	R'_{A1}	≥50
Ściana między pokojami mieszkalnymi a obszarem komunikacji ogólnej	R'_{A1}	≥50
Ściana między pokojami mieszkalnymi oraz między pokojem a pomieszczeniem administracyjnym, pokojem dla personelu a ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczeniem kuchennym	R'_{A1}	≥50
Budynki biurowe		
Ściany bez drzwi między pokojami biurowymi oraz ściany między pokojami biurowymi a korytarzem	R'_{A1}	≥40
Ściany bez drzwi między pokojami biurowymi a obszarem komunikacji ogólnej	R'_{A1}	≥40
Ściany między pokojem do rozmów poufnych (w tym gabinety dyrektorskie) a innymi pomieszczeniami biurowymi lub obszarem komunikacji ogólnej	R'_{A1}	≥50
Ściany między salami konferencyjnymi, w tym pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu	R'_{A1}	≥48
Ściany między salą konferencyjną a korytarzem komunikacji ogólnej	R'_{A1}	≥48
Ściany między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi a pomieszczeniem sanitarnym	R'_{A1}	≥50
Ściany między zespołami pomieszczeń biurowymi wykorzystywanymi przez odrębnych użytkowników	R'_{A1}	≥50